PŮDORYS 2.NP



Tabulka místností 2.NP

č.m.	název místnosti	plocha		podlaha	stěny	strop	poznámka
2.00	schodiště	30,66	m²	---	---	---	
2.01	common space, kuchyňka	33,61	m²	---	---	---	
2.02	chodba	21,48	m²	---	---	---	
2.03	učebna	33,92	m²	---	---	---	
2.04	učebna	34,81	m²	---	---	---	
2.05	zasedací místnost	17,25	m²	---	---	---	
2.06	kancelář spolek	11,45	m²	---	---	---	
2.07	kancelář OHK	11,45	m²	---	---	---	
2.08	kancelář	11,45	m²	---	---	---	
2.09	kancelář	11,60	m²	---	---	---	
2.10	kancelář	16,74	m²	---	---	---	
2.11	kancelář	20,29	m²	---	---	---	
2.12	wc ženy	9,61	m²	---	---	---	
2.13	předsíň wc	3,82	m²	---	---	---	
2.14	wc muži	5,51	m²	---	---	---	
2.15	úklidová místnost	1,21	m²	---	---	---	
2.16	sekretariát	8,55	m²	---	---	---	
2.17	zasedací místnost	7,67	m²	---	---	---	
CELKEM		274.9	m²				

LEGENDA ELEKTRO:

- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ č.1, 230V, 10A
- ČASOVÝ MODUL POD VYPÍNAČ (VZT)
- JEDNOPÓLOVÝ SPÍNAČ č.1, 230V, 10A
- SÉRIOVÝ SPÍNAČ č.5, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ č.6, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ č.6+5, 230V, 10A
- STŘÍDAVÝ PŘEPÍNAČ č.7, 230V, 10A
- POHYBOVÉ ČIDLO, 180°
- POHYBOVÉ ČIDLO, 360°
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A S PŘEPĚŤOVOU OCHRANOU
- JEDNOFÁZOVÁ ZÁSUVKA, 230V, 16A, IP44
- JEDNOFÁZOVÁ DVOJZÁSUVKA, 230V, 16A
- TŘÍFÁZOVÁ ZÁSUVKA 400V/16A, IP44
- TLAČÍTKO TOTÁL STOP
- ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE 5x JEDNOZÁSUVKA 230V, 16A 4x DATOVÁ ZÁSUVKA RJ45 1x JEDNOZÁSUVKA, 230V, 16A (SPD 3)
- DATOVÁ DVOJZÁSUVKA, 2x RJ 45
- DATOVÁ ZÁSUVKA, RJ 45
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 3x1,5
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 5x1,5
- JEDNOFÁZOVÝ VÝVOD - CYKY-J 3x2,5
- TŘÍFÁZOVÝ VÝVOD - 400V
- OCHRANNÉ POSPOJENÍ
- ROZVADĚČ (DLE POPISU)
- DATOVÝ ROZVADĚČ (DLE POPISU)
- RESETOVACÍ/PŘIVOLÁVACÍ TLAČÍTKO PRO IMOBILNÍ WC
- TRAFO PRO IMOBILNÍ SIGNALIZACI
- SVĚTELNÁ A ZVUKOVÁ SIGNALIZACE PRO IMOBILNÍ WC
- OVLÁDÁNÍ VĚTRÁNÍ CHÚC LDP
- OPTOKOUŘOVÝ POŽÁRNÍ HLÁSIČ SYSTÉMOVÝ

akce

Klementinka - dům příběhů

investor	Statutární město Mladá Boleslav Komenského náměstí 61, Mladá Boleslav, 293 01
místo	tř. Václava Klementa 601/13, Mladá Boleslav, 293 01
stupeň	DSP

mjölking s.r.o.

generální projektant

autorizace

část	D.1.5-EL
zpracovatel části	KAREL PRÁŠIL
zodpovědný projektant	Karel Prášil
vypracoval	Karel Prášil

obsah výkresu

Půdorys 2.NP

číslo výkresu			D.1.5-EL-7
datum	7/2024	formát	A3.1
měřítko	1:75	paré	